



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/06/2014 a 24/06/2014

Cliente: ILHAS DO PACIFICO RESIDEN
Obra: ILHAS DO PACIFICO
Endereço: RUA ITABORAI ESQUINA COM RUA MIMOSO DO S

Contrato

045214

Certificado N°

042262

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12202

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000086687	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	120	34,4 35,9
000086693	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	135	39,0 39,3
000086695	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	120	38,9 39,7
000086702	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	130	37,9 38,4
000086703	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	115	40,3 39,5
000086707	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	140	38,3 38,9
000086722	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	135	39,7 40,9
000086725	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	135	41,7 40,7
000086731	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	125	41,3 40,6
000086736	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	135	37,6 37,7
000086739	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	110	36,3 39,4
000086743	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	120	38,0 37,7
000086744	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	135	36,3 38,1
000086745	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	115	38,0 40,2
000086748	2	LAJE	24/06/14	22/07/14 22/07/14	28 28	140	37,9 38,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

19/01/2017