



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 01/08/2023 a 04/08/2023

Cliente: CONSTRUTORA CANOPUS RIO L  
Obra: OBRA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL  
Endereço: RUA DOS JACARANDAS, 900, CEI. 51.219.962

**Contrato**

CA8434

**Certificado N°**

068871

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10915

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	NAO INFORMADO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026091	3	NAO INFORMADO	01/08/23	08/08/23	07	140	29,3
				29/08/23	28		44,0
				29/08/23	28		44,1
000026112	3	NAO INFORMADO	02/08/23	09/08/23	07	140	36,6
				30/08/23	28		44,4
				30/08/23	28		43,7
000026137	3	NAO INFORMADO	03/08/23	10/08/23	07	140	30,2
				31/08/23	28		40,3
				31/08/23	28		42,1
000026146	3	NAO INFORMADO	03/08/23	10/08/23	07	140	32,1
				31/08/23	28		44,2
				31/08/23	28		44,0
000026158	3	NAO INFORMADO	03/08/23	10/08/23	07	140	40,2
				31/08/23	28		49,6
				31/08/23	28		51,0
000026169	3	NAO INFORMADO	04/08/23	11/08/23	07	140	34,2
				01/09/23	28		46,7
				01/09/23	28		36,0
000026173	2	NAO INFORMADO	04/08/23	11/08/23	07	140	38,0
				01/09/23	28		35,7
000026178	3	NAO INFORMADO	04/08/23	11/08/23	07	140	32,4
				01/09/23	28		43,8
				01/09/23	28		42,3
000026183	3	NAO INFORMADO	04/08/23	11/08/23	07	140	34,3
				01/09/23	28		44,1
				01/09/23	28		48,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (021)33476088  
ESTRADA DA LIGA++0 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ  
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

**Data**

05/09/2023