



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/08/2015 a 21/08/2015

Cliente: CONDOMINIO OCEAN VILLE  
Obra: COND.OCEAN VILLE  
Endereço: AV HENRIQUE MOSCOSO S/N

**Contrato**

043768

**Certificado N°**

051632

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12925

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO/DIVERSOS	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00000237 3	1	BLOCO/DIVERSOS	21/08/15	26/08/15	05	120	38,7
00000238 1	1	BLOCOS	21/08/15	26/08/15	05	130	31,9
00000238 4	1	BLOCO	21/08/15	26/08/15	05	110	34
00000238 9	1	BLOCO/LAJE	21/08/15	26/08/15	05	130	33

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/08/2015