



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/07/2015 a 22/07/2015

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO NA
Obra: ED. NAGIB CARONE
Endereço: AVENIDA ANTONIO GIL VELOSO, S/N

Contrato

048399

Certificado N°

051533

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12676

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005948 5	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	130	35,2
				19/08/15	28		35,9
00005948 6	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	130	37,5
				19/08/15	28		35,4
00005948 7	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	100	37,8
				19/08/15	28		38,7
00005948 9	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	130	37,7
				19/08/15	28		37,9
00005949 0	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	130	38,8
				19/08/15	28		38,6
00005949 1	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	110	40,5
				19/08/15	28		39,8
00005949 2	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	100	39,6
				19/08/15	28		40,5
00005949 5	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	110	35,9
				19/08/15	28		35,1
00005949 6	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	100	42
				19/08/15	28		39,3
00005949 7	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	120	41,2
				19/08/15	28		41
00005949 8	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	130	40,2
				19/08/15	28		41,4
00005949 9	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	130	41
				19/08/15	28		41,5
00005950 0	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	100	36,5
				19/08/15	28		37,6
00005950 1	2	LAJE	22/07/15	19/08/15	28	120	39,3
				19/08/15	28		40,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
26/08/2015