



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/09/2015 a 09/09/2015

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO NA  
Obra: ED. NAGIB CARONE  
Endereço: AVENIDA ANTONIO GIL VELOSO, S/N

**Contrato**

048399

**Certificado N°**

052506

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12925

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002710	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	110	54,8
				07/10/15	28		55,3
000002711	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	120	53,7
				07/10/15	28		54,4
000002712	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	115	54,7
				07/10/15	28		56,9
000002713	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	130	52,5
				07/10/15	28		52
000002715	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	125	47,4
				07/10/15	28		47
000002716	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	120	50,8
				07/10/15	28		52,9
000002717	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	115	50,1
				07/10/15	28		52
000002718	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	130	53
				07/10/15	28		51,1
000002719	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	120	48,3
				07/10/15	28		52,7
000002720	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	115	51,7
				07/10/15	28		54,8
000002721	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	120	53,9
				07/10/15	28		55
000002722	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	120	52
				07/10/15	28		51,9
000002723	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	110	53,3
				07/10/15	28		55,4
000002725	2	LAJE	09/09/15	07/10/15	28	130	52
				07/10/15	28		50,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
05/09/2016