



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/02/2015 a 04/02/2015

Cliente: CONDOMINIO LONDON VILLE R  
Obra: COND. LONDON VILLE RESIDENCE  
Endereço: AV. DA PRAIA

**Contrato**

048450

**Certificado N°**

047714

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12308

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00009429 8	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	125	36,6
				04/03/15	28		36,5
00009429 9	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	130	37,6
				04/03/15	28		35,5
00009430 0	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	110	37,2
				04/03/15	28		39,6
00009430 1	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	130	37,8
				04/03/15	28		37,5
00009430 2	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	120	40,1
				04/03/15	28		37,7
00009430 3	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	110	36
				04/03/15	28		36,6
00009430 4	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	125	38,4
				04/03/15	28		37,8
00009430 5	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	110	36
				04/03/15	28		36,6
00009430 6	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	120	37,6
				04/03/15	28		38,8
00009430 7	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	115	36,8
				04/03/15	28		37,1
00009430 9	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	100	36,3
				04/03/15	28		36,7
00009431 1	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	120	36,7
				04/03/15	28		38,7
00009431 3	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	115	36
				04/03/15	28		35,1
00009431 5	2	LAJE	04/02/15	04/03/15	28	130	36,6
				04/03/15	28		38,8
00009432 1	2	SAPATA	04/02/15	04/03/15	28	120	38,9
				04/03/15	28		39,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
14/09/2015