



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/04/2015 a 09/04/2015

Cliente: CONDOMINIO LONDON VILLE R  
Obra: COND. LONDON VILLE RESIDENCE  
Endereço: AV. DA PRAIA

**Contrato**

048450

**Certificado N°**

049041

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12672

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005792 9	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	120	39,5
				07/05/15	28		38,8
00005793 0	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	120	42
				07/05/15	28		38,6
00005793 4	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	120	38,1
				07/05/15	28		36,9
00005793 5	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	110	37,5
				07/05/15	28		39,6
00005793 8	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	100	38,1
				07/05/15	28		40
00005794 0	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	120	36,1
				07/05/15	28		37,1
00005794 1	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	130	37,1
				07/05/15	28		38,9
00005794 2	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	125	38
				07/05/15	28		36,8
00005794 5	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	120	42,3
				07/05/15	28		43
00005794 6	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	100	38,4
				07/05/15	28		38,6
00005794 7	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	110	37,5
				07/05/15	28		38,8
00005794 8	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	110	36,1
				07/05/15	28		36,1
00005794 9	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	100	35,9
				07/05/15	28		37
00005795 7	2	LAJE	09/04/15	07/05/15	28	120	38,1
				07/05/15	28		37,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349  
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES  
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
14/09/2015