



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 29/04/2015 a 29/04/2015

Cliente: CONDOMINIO LONDON VILLE R
Obra: COND. LONDON VILLE RESIDENCE
Endereço: AV. DA PRAIA

Contrato

048450

Certificado N°

049529

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12851

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00009701 7	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	130	35,6
				27/05/15	28		36,2
00009701 8	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	110	39,5
				27/05/15	28		37,7
00009701 9	1	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	130	37,6
00009702 0	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	120	38,8
				27/05/15	28		37,2
00009702 3	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	130	36,1
				27/05/15	28		35,1
00009702 4	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	130	36,8
				27/05/15	28		37,7
00009702 6	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	130	39,8
				27/05/15	28		38,7
00009702 8	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	130	40
				27/05/15	28		38,5
00009702 9	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	120	36
				27/05/15	28		37,2
00009703 0	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	130	35,1
				27/05/15	28		36,3
00009703 1	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	130	36,9
				27/05/15	28		34,1
00009703 2	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	130	38,2
				27/05/15	28		39,7
00009703 6	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	120	38,2
				27/05/15	28		41
00009703 8	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	120	39,7
				27/05/15	28		38
00009704 8	2	LAJE	29/04/15	27/05/15	28	130	36
				27/05/15	28		36,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
14/09/2015