



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/03/2016 a 24/03/2016

Cliente: ALFA CONSTRUTORA E INCO  
Obra: CONDOMINIO COSTA DO ATLANTICO  
Endereço: AVENIDA ANTONIO GIL VELOSO

**Contrato**

058473

**Certificado N°**

055490

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13724

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006816	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	90	29,6
000006818	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	115	32,2
000006820	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	120	32,6
000006822	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	100	36,6
000006824	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	115	29,9
000006827	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	100	27,6
000006830	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	120	34,8
000006832	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	100	31,9
000006833	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	90	34,6
000006834	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	120	29,6
000006835	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	100	28,2
000006838	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	110	26,4
000006839	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	100	26,3
000006841	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	125	23,5
000006846	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	110	33,2
000006848	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	115	26,8
000006849	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	100	25,9
000006852	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	95	26
000006853	1	LAJE	24/03/16	30/03/16	06	130	20,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
30/03/2016