



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/06/2016 a 01/06/2016

Cliente: ALFA CONSTRUTORA E INCORP
Obra: CONDOMINIO COSTA DO ATLANTICO
Endereço: AVENIDA ANTONIO GIL VELOSO

Contrato

058473

Certificado N°

056725

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13724

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00000777 1	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	120	29,2
00000777 2	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	130	26,5
00000777 3	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	130	26,4
00000777 8	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	100	26
00000778 0	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	125	26
00000778 2	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	120	25,9
00000778 3	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	130	30,1
00000778 7	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	110	25,7
00000779 0	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	130	29,7
00000779 5	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	110	26
00000779 6	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	115	25,2
00000779 8	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	120	26,4
00000780 0	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	130	25,1
00000780 4	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	130	26,1
00000780 5	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	110	27,6
00000780 6	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	120	29,2
00000780 7	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	120	28,4
00000780 8	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	110	26,6
00000781 1	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	120	26,6
00000781 2	1	LAJE	01/06/16	07/06/16	06	125	24,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
30/06/2016