



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 24/06/2016 a 25/06/2016

Cliente: ALFA CONSTRUTORA E INCORP
Obra: CONDOMINIO COSTA DO ATLANTICO
Endereço: AVENIDA ANTONIO GIL VELOSO

Contrato

058473

Certificado N°

057097

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13724

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE/VIGAS	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008029	1	LAJE/VIGAS	24/06/16	30/06/16	06	125	26
000008030	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	130	24,3
000008031	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	125	31,4
000008035	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	110	27,1
000008038	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	125	26,4
000008039	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	130	27,9
000008040	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	125	24,7
000008041	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	120	29,5
000008043	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	120	26,2
000008044	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	120	28,2
000008046	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	130	23,3
000008047	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	120	22,6
000008050	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	120	24,7
000008052	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	120	27,4
000008053	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	125	25,5
000008057	1	LAJE	24/06/16	30/06/16	06	110	25,3
000008059	1	LAJE	25/06/16	30/06/16	05	120	22,2
000008060	1	LAJE	25/06/16	30/06/16	05	125	24,5
000008061	1	LAJE	25/06/16	30/06/16	05	120	26,2
000008062	1	LAJE	25/06/16	30/06/16	05	130	23,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
30/06/2016