



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/04/2018 a 26/04/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

066040

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE DE PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004200	2	LAJE DE PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	120	49,7 49,8
000004202	2	LAJE DE PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	130	47,5 47,3
000004209	2	LAJE DE PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	120	45,5 45,8
000004212	2	LAJE DE PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	120	48,3 49,0
000004214	2	PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	120	46,0 45,6
000004218	2	LAJE	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	110	46,0 45,6
000004221	2	PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	130	43,3 44,6
000004225	2	PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	130	45,5 50,1
000004227	2	PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	125	44,5 47,4
000004230	2	PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	130	48,9 47,6
000004234	2	PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	125	47,1 46,7
000004236	2	PISO	26/04/18	24/05/18 24/05/18	28 28	120	45,2 45,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/10/2018