



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/05/2018 a 23/05/2018

Cliente: LORENTE SPE 148 EMPREENDI
Obra: OBRA 148 FACILITA - LORENTE
Endereço: RUA THEOFILO COSTA, 165

Contrato

AC7490

Certificado N°

066313

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15049

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000004419	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	110	44,2 43,0
000004422	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	110	42,1 44,6
000004424	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	130	43,2 44,6
000004426	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	125	43,8 43,6
000004428	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	120	42,9 42,9
000004430	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	120	43,4 42,5
000004432	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	110	45,0 44,1
000004435	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	120	45,6 44,6
000004437	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	110	42,2 41,9
000004439	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	110	45,0 44,3
000004442	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	110	44,1 44,8
000004445	1	PISO	23/05/18	20/06/18	28	120	44,4
000004447	2	PISO	23/05/18	20/06/18 20/06/18	28 28	100	45,0 44,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/10/2018