



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/05/2015 a 08/05/2015

Cliente: GRASELLI ENGENHARIA LTDA
Obra: ED. DAVI AMARANTE
Endereço: RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 533

Contrato

AC6683

Certificado N°

049115

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13206

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	-

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00005843 3	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	125	23,5
				05/06/15	28		41,4
00005843 4	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	130	18,9
				05/06/15	28		42,6
00005843 7	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	100	23,9
				05/06/15	28		46,7
00005843 8	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	110	24,1
				05/06/15	28		45,1
00005843 9	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	110	22,5
				05/06/15	28		45,1
00005844 1	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	120	24,9
				05/06/15	28		45,3
00005844 2	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	120	23,8
				05/06/15	28		44,4
00005844 4	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	115	21
				05/06/15	28		43,8
00005844 6	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	125	24,7
				05/06/15	28		46,2
00005844 7	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	130	23,3
				05/06/15	28		43,5
00005844 8	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	110	23,3
				05/06/15	28		50,1
00005845 1	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	105	24,1
				05/06/15	28		47
00005845 2	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	110	22,4
				05/06/15	28		43,9
00005845 5	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	120	20,7
				05/06/15	28		44,9
00005845 6	2	LAJE	08/05/15	13/05/15	05	110	20,2
				05/06/15	28		42,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
26/08/2015