



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/10/2016 a 04/10/2016

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DE  
Obra: COND.RESID. DEL PIERO  
Endereço: RUA BELEN LOTE 17 A 22

**Contrato**

052674

**Certificado N°**

058888

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14649

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009215	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	110	35,2 21,4
000009216	2	LAJE	04/10/16	09/10/16 01/11/16	05 28	100	20,2 37,0
000009220	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	130	35,1 20,2
000009222	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	125	37,4 20,5
000009223	1	LAJE	04/10/16	01/11/16	28	130	37,2
000009224	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	100	39,0 22,0
000009225	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	110	35,1 20,0
000009228	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	100	38,9 20,1
000009229	1	LAJE	04/10/16	01/11/16	28	125	35,2
000009230	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	120	35,6 20,7
000009232	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	95	41,3 20,2
000009233	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	110	36,2 22,6
000009234	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	100	36,2 22,5
000009235	2	LAJE	04/10/16	09/10/16 01/11/16	05 28	125	23,6 39,1
000009236	2	LAJE	04/10/16	01/11/16 09/10/16	28 05	120	35,9 22,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/04/2021