



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/01/2017 a 16/01/2017

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DE  
Obra: COND.RESID. DEL PIERO  
Endereço: RUA BELEN LOTE 17 A 22

**Contrato**

052674

**Certificado N°**

060141

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010518	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	115	33,3 35,3
000010519	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	125	33,9 37,4
000010522	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	07 28	125	29,8 35,0
000010523	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	110	26,3 36,5
000010524	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	100	32,5 42,4
000010527	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	120	23,8 41,1
000010530	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	120	30,7 37,6
000010531	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	125	29,3 40,0
000010532	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	110	32,2 41,7
000010536	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	130	29,0 41,5
000010537	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	130	24,3 37,3
000010539	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	130	26,5 36,9
000010540	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	110	28,2 42,4
000010541	2	LAJE	16/01/17	23/01/17 13/02/17	7 28	120	27,7 40,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/04/2021