



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/02/2017 a 20/02/2017

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DE
Obra: COND.RESID. DEL PIERO
Endereço: RUA BELEN LOTE 17 A 22

Contrato

052674

Certificado N°

060659

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15117

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010983	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	130	30,1 47,9
000010984	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	120	24,8 39,3
000010985	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	110	25,2 42,8
000010989	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	110	30,4 43,7
000010990	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	125	31,8 42,9
000010992	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	115	27,7 40,2
000010994	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	130	27,5 43,9
000010995	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	125	29,5 36,6
000010996	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	100	24,6 41,6
000010998	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	120	27,1 43,8
000011000	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	110	27,4 46,7
000011001	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	115	29,8 46,1
000011008	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	115	27,4 41,3
000011010	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	110	27,7 40,6
000011011	2	LAJE	20/02/17	25/02/17 20/03/17	05 28	100	26,0 44,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/04/2021