



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/03/2017 a 23/03/2017

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DE  
Obra: COND.RESID. DEL PIERO  
Endereço: RUA BELEN LOTE 17 A 22

**Contrato**

052674

**Certificado N°**

061079

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15117

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011477	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	120	25,3 44,0
000011478	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	130	21,2 37,9
000011479	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	100	24,0 41,2
000011484	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	120	26,6 47,5
000011487	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	115	23,1 45,0
000011489	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	120	21,8 42,1
000011491	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	110	25,2 46,9
000011492	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	125	25,1 43,8
000011502	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	115	21,8 41,2
000011504	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	130	20,6 40,0
000011505	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	100	24,2 50,4
000011506	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	110	20,0 41,8
000011511	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	120	21,1 42,5
000011513	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	115	20,5 41,3
000011517	2	LAJE	23/03/17	28/03/17 20/04/17	05 28	115	23,3 43,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/04/2021