



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/05/2017 a 02/05/2017

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DE
Obra: COND.RESID. DEL PIERO
Endereço: RUA BELEN LOTE 17 A 22

Contrato

052674

Certificado N°

061729

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15117

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011898	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	130	23,0 39,8
000011899	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	110	26,7 39,4
000011900	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	130	23,5 42,1
000011901	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	120	24,5 37,6
000011902	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	130	22,1 38,9
000011904	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	115	27,6 44,6
000011906	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	120	25,7 40,4
000011907	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	125	24,4 39,3
000011908	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	120	27,1 42,4
000011909	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	130	27,3 41,2
000011911	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	130	23,9 43,5
000011912	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	115	27,1 47,2
000011913	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	110	23,9 39,7
000011914	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	110	27,6 42,8
000011920	2	LAJE	02/05/17	08/05/17 30/05/17	06 28	110	32,8 45,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/04/2021