



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/02/2019 a 20/02/2019

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DE
Obra: COND.RESID. DEL PIERO
Endereço: RUA BELEN LOTE 17 A 22

Contrato

052674

Certificado N°

069249

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019875	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	115	29,0 42,3
000019876	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	110	29,7 41,4
000019877	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	100	28,6 43,3
000019878	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	100	31,7 44,9
000019879	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	105	27,9 44,5
000019885	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	110	28,9 45,7
000019886	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	120	31,2 40,0
000019887	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	100	29,7 40,3
000019889	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	115	27,5 39,6
000019891	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	120	29,3 44,5
000019893	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	130	28,1 44,7
000019895	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	120	32,8 46,2
000019899	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	115	30,5 45,8
000019906	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	110	29,7 43,0
000019908	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	130	29,7 45,2
000019909	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	120	31,7 46,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/04/2021