



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 03/12/2019 a 03/12/2019

Cliente: CONDOMINIO RESIDENCIAL DE
Obra: COND.RESID. DEL PIERO
Endereço: RUA BELEN LOTE 17 A 22

Contrato

052674

Certificado N°

073653

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023567	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	110	25,5 38,2
000023568	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	125	29,9 43,9
000023569	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	120	26,8 45,4
000023570	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	125	25,0 47,7
000023572	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	120	27,3 41,3
000023573	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	140	29,7 45,0
000023574	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	120	25,8 43,5
000023575	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	130	28,0 44,6
000023579	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	120	26,8 45,7
000023580	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	120	27,3 43,5
000023581	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	130	27,3 43,3
000023582	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	125	29,2 43,3
000023583	2	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19	7 28	130	24,4 46,2
000023586	3	LAJE	03/12/19	10/12/19 31/12/19 31/12/19	7 28 28	100	31,3 38,3 47,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

01/04/2021