



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 19/02/2016 a 19/02/2016

Cliente: EMPREENDIMENTO MERIDIONAL
Obra: PROENG - MERIDIONAL
Endereço: RUA SAO JOAO BATISTA, 200

Contrato

052926

Certificado N°

054947

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12891

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006155 5	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	110	30,4
				18/03/16	28		43,1
00006155 6	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	100	29,3
				18/03/16	28		37,3
00006155 8	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	100	32,8
				18/03/16	28		44
00006155 9	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	120	34,4
				18/03/16	28		43,7
00006156 0	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	110	27,2
				18/03/16	28		41
00006156 1	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	110	32,7
				18/03/16	28		46,5
00006156 2	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	120	28,9
				18/03/16	28		38,7
00006156 3	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	130	30,3
				18/03/16	28		39,4
00006156 4	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	125	27
				18/03/16	28		38,1
00006156 5	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	110	32,5
				18/03/16	28		42
00006156 6	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	130	28,4
				18/03/16	28		39
00006156 7	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	125	34,4
				18/03/16	28		39,8
00006156 8	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	130	29,9
				18/03/16	28		39,6
00006156 9	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	130	29,7
				18/03/16	28		44,8
00006157 8	2	LAJE	19/02/16	26/02/16	07	120	33,1
				18/03/16	28		45,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
04/07/2016