



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/06/2015 a 22/06/2015

Cliente: TAP EMPREENDIMENTOS IMOBI
Obra: DIVERSOS
Endereço: RUA MANOEL DA NOBREGA, 326

Contrato

053594

Certificado N°

004554

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08616

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP II - E - 40 RS	140+/-20	LAJE/PILAR	Natural Areia Fina	Brita 0,1	PR	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00015004 1	1	LAJE/PILAR	05/06/15	12/06/15	7	145	24,9
00015004 7	1	PILAR	05/06/15	12/06/15	7	140	21,1
00015005 4	1	PILAR	05/06/15	12/06/15	7	150	21,9
00015009 2	1	LAJE	08/06/15	15/06/15	7	140	27,3
00015009 3	1	LAJE	08/06/15	15/06/15	7	160	21,9
00015009 5	1	LAJE	08/06/15	15/06/15	7	150	20,9
00015009 7	1	LAJE	08/06/15	15/06/15	7	145	24,2
00015009 9	1	LAJE	08/06/15	15/06/15	7	160	25,4
00015010 3	1	LAJE	08/06/15	15/06/15	7	145	27,1
00015010 5	1	LAJE	08/06/15	15/06/15	7	160	20,8
00015010 8	1	LAJE	08/06/15	15/06/15	7	155	21,9
00015021 5	1	LAJE	11/06/15	18/06/15	7	150	29,9
00015022 0	1	LAJE	11/06/15	18/06/15	7	160	18,2
00015022 5	1	LAJE	11/06/15	18/06/15	7	150	16,8
00015032 6	1	LAJE	15/06/15	22/06/15	7	140	16,9
00015034 6	1	LAJE	15/06/15	22/06/15	7	160	17,3
00015043 0	1	PILAR	18/06/15	25/06/15	7	140	19
00015043 2	1	LAJE	18/06/15	25/06/15	7	160	13
00015043 5	1	PILAR	18/06/15	25/06/15	7	155	24,4
00015051 5	1	LAJE	22/06/15	29/06/15	7	140	17,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br


Eng.º Leandro Di Gianni Arcuri
CREA 5061095364/D - SP
Responsável Técnico

Data
30/06/2015