Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/01/2015 a 22/01/2015

Cliente: PEDRO BARBOSA MATOS
Obra: LAJE ISOPOR 48,0X0,06
Endereço: ROD LESTE OESTE 31

Contrato	Certificado Nº
053807	047444

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12730 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
20,0	CP III - 40 - RS	130+/-20	LAJE ENTRE ASS.DE DEUS E FABRICA DE BLOCOS	Natural Areia Gros	Brita 0	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000056446	2	LAJE ENTRE ASS.DE DEUS E FABRICA DE BLOCOS	22/01/15	19/02/15	28	160	20,6
				19/02/15	28		20

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
11/05/2015