



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 18/03/2015 a 18/03/2015

Cliente: OPPORTUNITY FUNDO DE INVE
Obra: RESERVA PRAIA DO CANTO
Endereço: RUA COSNANTE SODRE, 1313

Contrato

AC6696

Certificado N°

048562

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13172

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	140+/-20	LAJE TIPO 3	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00006850 6	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	160	38,9
				15/04/15	28		37,6
00006850 7	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	160	39
				15/04/15	28		38,6
00006850 8	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	160	37,6
				15/04/15	28		39
00006850 9	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	160	38,9
				15/04/15	28		40,1
00006851 0	2	LAJE TIPO3	18/03/15	15/04/15	28	160	40,1
				15/04/15	28		37,7
00006851 1	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	160	38,9
				15/04/15	28		38,5
00006851 2	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	160	40
				15/04/15	28		38,1
00006851 3	2	LAJE TIPO 03	18/03/15	15/04/15	28	160	39,3
				15/04/15	28		40,1
00006851 4	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	160	38,4
				15/04/15	28		40,7
00006851 5	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	160	39,4
				15/04/15	28		42,2
00006851 6	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	170	37,9
				15/04/15	28		40,2
00006851 7	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	170	39,3
				15/04/15	28		39,1
00006851 8	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	170	37,8
				15/04/15	28		40,2
00006851 9	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	150	37,6
				15/04/15	28		39,8
00006852 0	2	LAJE TIPO 3	18/03/15	15/04/15	28	170	41,8
				15/04/15	28		41,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
07/05/2015