



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)**

Período: 18/05/2015 a 18/05/2015

Cliente: OPPORTUNITY FUNDO DE INVE
Obra: RISERVA PRAIA DO CANTO
Endereço: RUA COSNANTE SODRE, 1313

Contrato

AC6696

Certificado N°

049386

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:13172

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	140+/-20	LAJE 10 TIPO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000069270	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	170	27,5
000069271	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	150	31,1
000069272	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	165	27
000069273	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	150	30,1
000069274	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	160	32,6
000069275	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	150	30,3
000069276	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	150	29,8
000069278	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	160	32
000069279	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	160	28,8
000069280	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	145	33
000069281	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	140	32,8
000069282	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	150	31,9
000069285	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	170	28,6
000069286	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	150	34,1
000069287	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	160	31,2
000069288	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	150	30,9
000069290	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	15/06/15	28	140	33,5
000069291	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	150	32,6
000069292	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	150	31,2
000069293	1	LAJE 10 TIPO	18/05/15	25/05/15	07	160	30,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
01/06/2015