



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 25/05/2015 a 26/05/2015

Cliente: OPPORTUNITY FUNDO DE INVE  
Obra: RISERVA PRAIA DO CANTO  
Endereço: RUA COSNANTE SODRE, 1313

**Contrato**

AC6696

**Certificado N°**

049540

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:13172

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 RS	140+/-20	VIGAMENTO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000069354	1	VIGAMENTO	25/05/15	01/06/15	07	170	25
000069359	1	VIGAMENTO	25/05/15	01/06/15	07	160	22,8
000069364	1	VIGAMENTO	25/05/15	01/06/15	07	140	24,8
000069371	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	150	23,8
000069372	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	155	26,4
000069373	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	145	33,4
000069375	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	170	28,5
000069379	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	170	28,2
000069380	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	160	29,3
000069381	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	160	35,2
000069382	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	150	25,2
000069383	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	160	30,3
000069385	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	160	32,8
000069386	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	150	29,7
000069387	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	165	31,5
000069390	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	160	26,7
000069391	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	170	28,2
000069393	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	160	26,6
000069394	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	160	29,7
000069395	1	LAJE	26/05/15	01/06/15	06	150	27,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
01/06/2015