



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/11/2019 a 06/12/2019

Cliente: OPPORTUNITY FUNDO DE INVE
Obra: TORIBAI- INFRA CNO: 90.000.20813/77.
Endereço: ESTRADA JOSE BENTO RIBEIRO DANTAS, KM 9/

Contrato
082539

Certificado N°
053866

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10565

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	ESTRUTURAS	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PN	PR

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010395	3	ESTRUTURAS	28/11/19	26/12/19 26/12/19 05/12/19	28 28 07	160	36,6 35,1 23,3
000010423	3	PISO	02/12/19	30/12/19 30/12/19 09/12/19	28 28 07	150	41,8 39,8 25,5
000010426	3	PISO	02/12/19	30/12/19 30/12/19 09/12/19	28 28 07	160	40,7 38,6 25,4
000010427	3	PISO	02/12/19	30/12/19 30/12/19 09/12/19	28 28 07	180	39,1 40,6 25,4
000010428	3	PISO	02/12/19	30/12/19 30/12/19 09/12/19	28 28 07	160	40,2 38,4 21,3
000010432	1	M	03/12/19	31/12/19	28	180	25,3
000010446	3	ESTRUTURAS	03/12/19	31/12/19 31/12/19 10/12/19	28 28 07	160	36,6 37,6 19,3
000010447	3	ESTRUTURAS	03/12/19	31/12/19 31/12/19 10/12/19	28 28 07	170	38,0 38,9 29,4
000010448	3	ESTRUTURAS	03/12/19	31/12/19 31/12/19 10/12/19	28 28 07	170	44,7 42,4 29,9
000010486	3	ESTRUTURAS	06/12/19	03/01/20 03/01/20 13/12/19	28 28 07	160	38,4 36,2 24,5
000010495	3	ESTRUTURAS	06/12/19	03/01/20 03/01/20 13/12/19	28 28 07	180	35,0 34,4 23,5
000010496	3	ESTRUTURAS	06/12/19	03/01/20 03/01/20 13/12/19	28 28 07	160	36,0 37,1 23,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022) 26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data
23/03/2020