



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/02/2019 a 15/02/2019

Cliente: OPPORTUNITY FUNDO DE INVE
Obra: OBRA HIGHLINE SQUARE
Endereço: R JOSE ALEXANDRE BUAIZ, 230/ B ITAU AG:

Contrato

AC7526

Certificado N°

069063

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16208

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008719	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	125	33,6
000008720	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	130	32,8
000008721	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	130	29,2
000008723	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	130	31,7
000008727	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	130	31,7
000008730	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	135	29,3
000008733	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	135	27,2
000008734	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	130	29,0
000008736	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	130	28,1
000008739	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	135	25,4
000008742	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	130	27,2
000008744	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	150	24,9
000008746	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	145	29,7
000008748	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	130	27,5
000008751	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	130	32,0
000008753	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	135	30,5
000008755	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	140	28,2
000008758	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	140	26,2
000008760	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	120	27,6
000008762	1	LAJE	15/02/19	20/02/19	5	120	30,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp Técnico
CREA - 34763 - D

Data

21/02/2019