



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 13/03/2019 a 13/03/2019

Cliente: OPPORTUNITY FUNDO DE INVE
Obra: OBRA HIGHLINE SQUARE
Endereço: R JOSE ALEXANDRE BUAIZ, 230/ B ITAU AG:

Contrato

AC7526

Certificado N°

069852

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16208

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009054	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	130	37,4 32,7
000009056	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	140	33,0 36,8
000009058	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	110	0,0 33,2
000009060	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	140	36,8 33,9
000009061	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	140	32,0 35,7
000009062	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	140	39,1 34,5
000009063	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	135	35,1 35,4
000009064	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	140	40,1 29,8
000009065	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	140	37,2 33,3
000009067	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	130	35,5 31,6
000009069	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	135	30,8 33,4
000009070	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	140	32,7 30,6
000009071	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	140	32,5 30,3
000009074	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	140	33,7 33,3
000009076	2	LAJE	13/03/19	18/03/19 18/03/19	5 5	140	38,5 34,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

18/03/2019