



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/08/2015 a 10/08/2015

Cliente: SPE EDIFICIO TERRA VISTA  
Obra: SPE EDIFICIO TERRA VISTA LTDA  
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO S/N

**Contrato**

054695

**Certificado N°**

051945

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12914

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000002037	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	120	54,9
				07/09/15	28		53,7
000002038	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	130	52,6
				07/09/15	28		54,3
000002040	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	125	51,9
				07/09/15	28		50,1
000002041	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	110	53,7
				07/09/15	28		49,6
000002042	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	120	49,5
				07/09/15	28		48,6
000002043	2	LAJE	10/08/15	07/09/15	28	125	51,6
				07/09/15	28		53,6
000002044	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	130	51,7
				07/09/15	28		51,8
000002047	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	130	47,5
				07/09/15	28		47,9
000002048	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	120	47,5
				07/09/15	28		46,9
000002049	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	120	47,8
				07/09/15	28		47,5
000002050	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	115	45,5
				07/09/15	28		47,1
000002052	2	PISO	10/08/15	07/09/15	28	110	41,4
				07/09/15	28		42
000002053	2	PIOS	10/08/15	07/09/15	28	120	45,8
				07/09/15	28		44,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

22/10/2015