



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/06/2016 a 22/06/2016

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: MAR DE ITACARE  
Endereço: RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, LOTE 12 E 1

**Contrato**

AC6812

**Certificado N°**

057088

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14201

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00000800 1	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	110	26,7
				20/07/16	28		42,6
00000800 2	2	LAJE	22/06/16	28/06/16	06	120	22,3
				20/07/16	28		35,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

25/10/2016