



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/07/2016 a 27/07/2016

Cliente: SPE EMPREENDIMENTO IMOBIL  
Obra: MAR DE ITACARE  
Endereço: RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, LOTE 12 E 1

**Contrato**

AC6812

**Certificado N°**

057588

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14201

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	NASSAU	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007562 3	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	120	23,5
				24/08/16	28		45
00007562 5	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	130	26,1
				24/08/16	28		43,2
00007562 7	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	120	26,1
				24/08/16	28		39,9
00007562 8	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	120	25,6
				24/08/16	28		42,9
00007563 0	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	120	25,5
				24/08/16	28		43,9
00007563 1	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	130	24,9
				24/08/16	28		42,1
00007563 2	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	120	24,8
				24/08/16	28		40,9
00007563 3	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	120	23,6
				24/08/16	28		37
00007563 4	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	130	20
				24/08/16	28		35,5
00007563 6	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	120	24,9
				24/08/16	28		42,4
00007563 7	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	120	24,7
				24/08/16	28		41,2
00007563 8	2	LAJE	27/07/16	03/08/16	07	100	25,7
				24/08/16	28		45
00007564 2	2	PICINA	27/07/16	03/08/16	07	120	23,4
				24/08/16	28		38,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>RUPTURA TIPO CISALHADA  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

25/10/2016