



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/03/2016 a 15/03/2016

Cliente: CONDOMINIO DO EDIFICIO JU  
Obra: ED. JUAN FERNANDES  
Endereço: RUA CARLOS NICOLETTI MADEIRA, 120

**Contrato**

AC6933

**Certificado N°**

055777

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14142

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	GARAGEM	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
00007344 3	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	120	40,8
				12/04/16	28		42,9
00007344 5	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	120	44,3
				12/04/16	28		43,6
00007344 6	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	115	45,8
				12/04/16	28		45,8
00007344 7	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	120	48,7
				12/04/16	28		46,2
00007345 1	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	120	42,2
				12/04/16	28		42,9
00007345 2	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	125	45,9
				12/04/16	28		44,1
00007345 6	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	120	41,9
				12/04/16	28		44,4
00007345 7	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	120	40,9
				12/04/16	28		43,6
00007345 9	2	GAREGEM	15/03/16	12/04/16	28	120	43,8
				12/04/16	28		43,7
00007346 2	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	120	46
				12/04/16	28		47,8
00007346 3	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	130	36,2
				12/04/16	28		37,7
00007346 5	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	120	42,3
				12/04/16	28		40,2
00007346 6	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	115	44
				12/04/16	28		44,6
00007347 2	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	120	45,5
				12/04/16	28		44,9
00007347 3	2	GARAGEM	15/03/16	12/04/16	28	110	46,7
				12/04/16	28		44,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 -  $1\text{MPa} = 10,197 \text{ kgf/cm}^2$   
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
05/05/2016