



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 02/06/2016 a 02/06/2016

Cliente: SAHLIAH ENGENHARIA, CONST
Obra: 45 - REIS MAGOS - 139/2015
Endereço: FAZENDA DALCOL - RODOVIA ES-264 (RUA PUT

Contrato

AC7020

Certificado N°

059200

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11488

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	FUNDO DE TANQUE	Natural	Brita	PL	-
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000074674	2	FUNDO DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	130	36,8 38,2
000074676	2	FD, DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	120	40,5 37,7
000074677	2	FD TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	125	35,7 38,5
000074680	2	FD TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	120	38,7 37,5
000074682	2	FD .DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	130	38,7 39,3
000074684	2	FD. TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	130	39,7 38,6
000074685	2	FD .DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	130	35,9 36,3
000074686	2	FUNDO DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	110	36,7 35,1
000074689	2	FD .DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	130	37,2 35,3
000074693	2	FD. DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	130	36,4 36,9
000074695	2	FD. DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	130	36,4 35,3
000074698	2	FD. DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	130	35,4 35,2
000074700	2	FD . DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	140	35,8 35,9
000074702	2	FD. DE TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	130	36,0 35,4
000074704	2	FD . TANQUE	02/06/16	22/11/16 22/11/16	173 173	130	35,2 36,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - IMPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/07/2017