



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 10/02/2017 a 10/02/2017

Cliente: SAHLIAH ENGENHARIA, CONST
Obra: 45 - REIS MAGOS - 139/2015
Endereço: FAZENDA DALCOL - RODOVIA ES-264 (RUA PUT

Contrato

AC7020

Certificado N°

060814

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14844

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 35,0 | CPIII-40 RS | 100+/-20 | LAJE | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Medi | 0,1 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000077922 | 2 | LAJE | 10/02/17 | 10/03/17 | 28 | 120 | 42,2 |
| | | | | 10/03/17 | 28 | | 43,5 |
| 000077923 | 2 | LAJE | 10/02/17 | 10/03/17 | 28 | 130 | 43,8 |
| | | | | 10/03/17 | 28 | | 47,2 |
| 000077924 | 2 | LAJE | 10/02/17 | 10/03/17 | 28 | 125 | 40,4 |
| | | | | 10/03/17 | 28 | | 43,4 |
| 000077925 | 2 | LAJE | 10/02/17 | 10/03/17 | 28 | 120 | 38,5 |
| | | | | 10/03/17 | 28 | | 39,6 |
| 000077927 | 2 | LAJE | 10/02/17 | 10/03/17 | 28 | 120 | 40,5 |
| | | | | 10/03/17 | 28 | | 41,0 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

03/06/2017