Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/04/2016 a 01/04/2016

Cliente: CERTEK CONSTRUTORA LTDA
Obra: DIVERSOS
Endereço: AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 659

Contrato	Certificado Nº
060389	005928

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:08736 Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP II - E - 40 RS	180+/-30	CORTINAS	Natural Areia Fina	Brita 0	PR	INIBI

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000158212	3	CORTINAS	01/04/16	08/04/16	7	160	16,6
				29/04/16	28		24,9
				03/06/16	63		34,8

***Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.**

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCRETVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(011)56416763
RUA CARMO DO RIO VERDE - LAGUNA - SAO PAULO - SP
CGC 27.364.421/0018-04 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Sandro Luiz Bazeto
Resp. Técnico
CREA – SP 5060340760

Data
01/07/2016