



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 01/09/2016 a 01/09/2016

Cliente: VERNAZZA-SPE 048 EMP.IMOB
Obra: SPE-048 ED.VERNAZZA
Endereço: ROD.DO SOL 2760 LOTE 21 QD50

Contrato

062609

Certificado N°

058471

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:14473

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000008876	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	130	36,1
				29/09/16	28		36,4
000008877	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	90	35,2
				29/09/16	28		35,9
000008878	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	130	35,0
				29/09/16	28		33,7
000008879	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	125	35,4
				29/09/16	28		34,3
000008880	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	110	39,1
				29/09/16	28		37,2
000008881	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	100	42,6
				29/09/16	28		42,8
000008883	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	125	35,1
				29/09/16	28		35,1
000008884	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	100	37,9
				29/09/16	28		35,1
000008886	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	130	37,5
				29/09/16	28		37,6
000008887	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	120	37,7
				29/09/16	28		40,0
000008889	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	120	36,5
				29/09/16	28		38,2
000008890	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	115	37,1
				29/09/16	28		38,0
000008892	1	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	130	35,0
000008893	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	120	36,3
				29/09/16	28		37,6
000008895	2	LAJE	01/09/16	29/09/16	28	110	40,5
				29/09/16	28		41,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

14/08/2017