



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/01/2018 a 12/01/2018

Cliente: AGUIAR DE PAULA SPE 1 CON  
Obra: RESIDENCIAL CALIFORNIA  
Endereço: AV OCEANICA, 1743 - PROXIMO PIZZARIA FRE

**Contrato**

063971

**Certificado N°**

064782

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15213

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000000374	3	LAJE	12/01/18	19/01/18	07	140	34,6
				09/02/18	28		38,4
				09/02/18	28		41,6
000000375	2	LAJE	12/01/18	19/01/18	07	135	33,1
				09/02/18	28		40,7
000000376	3	LAJE	12/01/18	19/01/18	07	140	29,4
				09/02/18	28		41,4
				09/02/18	28		42,5
000000377	3	LAJE	12/01/18	19/01/18	07	130	30,7
				09/02/18	28		41,3
				09/02/18	28		39,8
000000379	2	LAJE	12/01/18	19/01/18	07	140	33,7
				09/02/18	28		39,2
000000380	3	LAJE	12/01/18	19/01/18	07	140	27,0
				09/02/18	28		39,0
				09/02/18	28		41,2
000000381	3	LAJE	12/01/18	19/01/18	07	135	31,7
				09/02/18	28		43,7
				09/02/18	28		41,6
000000382	3	LAJE	12/01/18	19/01/18	07	140	30,7
				09/02/18	28		40,7
				09/02/18	28		38,2
000000384	3	LAJE	12/01/18	19/01/18	07	140	27,9
				09/02/18	28		43,4
				09/02/18	28		40,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico

CREA - 34763 - D

**Data**

19/06/2018