



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/02/2017 a 15/02/2017

Cliente: CRISRETELI RESIDENCE EMPR
Obra: CRISRETELI RESIDENCE - PEDIDO DE COMPRA
5479/16

Endereço: ESQUINA DA AV. COBACABANA COM A RUA OURO

Contrato

063598

Certificado N°

060874

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10760

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO E VIGAS	Natural	Brita	PN	PL
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000044845	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	100	35,8
				15/03/17	28		32,7
000044846	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	110	33,3
				15/03/17	28		33,3
000044848	2	BLOCO E VIGA	15/02/17	15/03/17	28	110	34,7
				15/03/17	28		34,6
000044849	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	120	33,8
				15/03/17	28		31,9
000044851	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	105	34,3
				15/03/17	28		31,7
000044854	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	100	36,4
				15/03/17	28		36,1
000044855	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	110	32,6
				15/03/17	28		35,6
000044856	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	115	33,3
				15/03/17	28		34,4
000044858	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	105	33,4
				15/03/17	28		33,2
000044859	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	105	35,0
				15/03/17	28		34,4
000044861	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	110	35,5
				15/03/17	28		32,5
000044866	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	100	34,7
				15/03/17	28		35,1
000044867	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	110	32,9
				15/03/17	28		30,1
000044870	2	BLOCO E VIGAS	15/02/17	15/03/17	28	115	34,1
				15/03/17	28		31,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

31/03/2017