



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/12/2018 a 12/12/2018

Cliente: ILHAS DAS ANTILHAS RESID.
Obra: ILHAS DAS ANTILHAS
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 500

Contrato

070919

Certificado N°

068436

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16082

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018974	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	120	29,3 50,3
000018975	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	115	30,1 50,0
000018976	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	130	28,2 47,3
000018977	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	110	30,9 54,8
000018978	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	110	30,2 54,8
000018979	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	120	29,0 51,6
000018980	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	115	29,7 50,0
000018981	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	130	24,6 49,0
000018982	2	LAJE	12/12/18	17/12/18 09/01/19	6 28	115	26,0 52,6
000018984	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	110	27,2 50,2
000018985	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	120	25,1 48,2
000018986	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	125	26,7 50,9
000018989	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	100	25,7 51,0
000018990	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	110	27,8 50,2
000018991	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	115	27,4 53,8
000018993	2	LAJE	12/12/18	18/12/18 09/01/19	6 28	110	30,1 59,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/09/2019