



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/02/2019 a 08/02/2019

Cliente: ILHAS DAS ANTILHAS RESID.  
Obra: ILHAS DAS ANTILHAS  
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 500

**Contrato**

070919

**Certificado N°**

068908

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16082

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia			
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019717	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	100	32,5 47,1
000019718	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	130	30,9 42,9
000019719	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	115	32,7 44,2
000019720	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	120	31,5 43,6
000019721	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	120	31,4 43,8
000019722	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	110	34,2 47,6
000019726	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	100	34,4 47,3
000019729	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	140	26,1 39,6
000019730	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	115	27,9 42,3
000019732	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	110	29,1 46,8
000019734	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	130	29,2 44,8
000019736	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	140	25,5 39,9
000019737	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	90	30,5 47,1
000019738	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	100	29,8 43,1
000019739	2	LAJE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	130	30,1 49,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

20/09/2019