



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/02/2019 a 20/02/2019

Cliente: ILHAS DAS ANTILHAS RESID.
Obra: ILHAS DAS ANTILHAS
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 500

Contrato

070919

Certificado N°

069250

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16082

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAHE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000019727	2	LAHE	08/02/19	13/02/19 08/03/19	5 28	110	32,6 45,5
000019882	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	120	29,8 41,2
000019883	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	100	28,8 42,1
000019884	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	130	26,5 41,7
000019888	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	110	26,4 37,6
000019890	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	110	29,2 43,2
000019892	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	135	26,0 40,2
000019894	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	100	24,9 35,6
000019896	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	115	27,2 44,0
000019897	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	110	26,7 41,8
000019898	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	140	26,2 48,1
000019910	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	110	31,8 50,0
000019912	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	105	26,7 47,7
000019913	2	LAJE	20/02/19	25/02/19 20/03/19	5 28	120	27,8 50,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/09/2019