



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/07/2017 a 04/07/2017

Cliente: COND.DO ED. RESID.JULITA
Obra: ED.JULITA DEVENS
Endereço: AV ANTONIO GIL VELOSO 1334

Contrato

064444

Certificado N°

062963

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15115

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012590	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	120	45,4 47,3
000012591	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	120	45,7 46,1
000012594	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	130	47,7 45,2
000012595	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	120	44,9 45,4
000012596	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	115	46,3 45,5
000012597	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	120	47,4 47,1
000012598	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	120	49,4 50,7
000012599	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	130	48,8 52,3
000012600	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	130	47,4 49,3
000012601	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	130	46,6 47,2
000012602	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	120	46,7 49,4
000012604	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	120	44,2 46,8
000012609	2	LAJE	04/07/17	01/08/17 01/08/17	28 28	130	45,1 44,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

27/09/2017