



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/10/2017 a 04/10/2017

Cliente: COND.DO ED. RESID.JULITA  
Obra: ED.JULITA DEVENS  
Endereço: AV ANTONIO GIL VELOSO 1334

**Contrato**

064444

**Certificado N°**

063707

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15468

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013461	2	LAJE	04/10/17	09/10/17 09/10/17	05 05	150	21,2 22,2
000013466	2	LAJE	04/10/17	09/10/17 09/10/17	5 5	130	24,4 26,1
000013467	2	LAJE	04/10/17	09/10/17 09/10/17	5 5	130	21,4 22,5
000013468	2	LAJE	04/10/17	09/10/17 09/10/17	5 5	140	23,0 21,9
000013470	2	LAJE	04/10/17	09/10/17 09/10/17	5 5	130	25,4 23,6
000013472	2	LAJE	04/10/17	09/10/17 09/10/17	5 5	120	25,6 23,3
000013473	2	LAJE	04/10/17	09/10/17 09/10/17	5 5	135	24,8 25,0
000013474	2	LAJE	04/10/17	09/10/17 09/10/17	5 5	155	21,9 22,9
000013475	2	LAJE	04/10/17	09/10/17 09/10/17	5 5	140	24,8 23,7
000013477	2	LAJE	04/10/17	09/10/17 09/10/17	5 5	145	22,8 23,1
000013479	1	LAJE	04/10/17	09/10/17	5	125	22,8
000013480	1	LAJE	04/10/17	09/10/17	5	130	25,2
000013483	1	LAJE	04/10/17	09/10/17	5	140	23,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>USINA  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

09/10/2017