



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/12/2017 a 04/12/2017

Cliente: RESIDENCIAL MAR DA GALILE
Obra: RESID.MAR DA GALILEIA
Endereço: RUA SAO PAULO S/N LT15 QD A LOT.JARDIM R

Contrato

065212

Certificado N°

064578

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15115

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000014141	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	110	54,6 53,9
000014142	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	140	44,9 43,3
000014143	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	110	50,6 48,6
000014144	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	130	46,8 49,1
000014146	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	110	49,3 47,5
000014147	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	120	49,1 50,6
000014148	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	140	44,9 43,6
000014149	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	140	42,6 44,3
000014150	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	130	46,4 47,3
000014151	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	125	48,5 46,6
000014153	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	100	47,8 51,0
000014154	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	120	49,1 47,5
000014156	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	105	43,2 46,1
000014157	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	110	47,9 46,8
000014158	2	LAJE	04/12/17	01/01/18 01/01/18	28 28	120	47,6 46,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo

Resp. Técnico

CREA - 34763 - D

Data

20/09/2018