



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 23/02/2018 a 23/02/2018

Cliente: RESIDENCIAL MAR DA GALILE
Obra: RESID.MAR DA GALILEIA
Endereço: RUA SAO PAULO S/N LT15 QD A LOT.JARDIM R

Contrato

065212

Certificado N°

065137

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15519

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40RS	100+-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015156	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	130	29,1 45,7
000015157	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	125	25,8 46,4
000015158	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	140	31,2 52,8
000015160	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	130	29,4 48,9
000015161	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	130	27,2 51,5
000015163	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	115	33,4 55,2
000015164	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	130	31,4 48,9
000015165	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	120	32,1 50,5
000015168	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	110	31,6 50,7
000015169	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	120	31,8 53,8
000015173	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	120	32,2 49,6
000015179	2	LAJE	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	130	28,0 50,4
000015181	2	LAJE E VIGAS	23/02/18	28/02/18 23/03/18	05 28	110	32,2 51,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/09/2018