



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 05/06/2018 a 28/06/2018

Cliente: RESIDENCIAL MAR DA GALILE  
Obra: RESID.MAR DA GALILEIA  
Endereço: RUA SAO PAULO S/N LT15 QD A LOT.JARDIM R

**Contrato**

065212

**Certificado N°**

066416

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15519

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40RS	100+-20	RAMPA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016538	2	RAMPA	05/06/18	03/07/18 03/07/18	28 28	110	51,6 50,1
000016841	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	5 28	110	28,0 59,9
000016842	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	5 28	120	27,9 62,6
000016843	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	05 28	115	25,7 58,8
000016846	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	5 28	140	33,6 58,1
000016847	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	5 28	130	25,6 58,2
000016848	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	05 28	125	25,5 56,9
000016850	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	5 28	130	24,4 60,6
000016852	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	5 28	130	25,2 54,0
000016853	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	05 28	110	26,9 55,7
000016854	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	05 28	100	24,1 50,0
000016858	2	LAJE	28/06/18	03/07/18 26/07/18	05 28	90	24,1 50,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

20/09/2018