



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/08/2018 a 08/08/2018

Cliente: CONSTRUTORA JRN LTDA
Obra: OBRA 128 - TERMINAL PESQUEIRO DE ITAIPAVA - ITAPEM
Endereço: TERMINAL PESQUEIRO

Contrato

066410

Certificado N°

066925

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15277

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III - 40 - RS	160+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000006094	3	LAJE	08/08/18	15/08/18	07	160	37,5
				05/09/18	28		51,8
				05/09/18	28		53,0
000006095	3	LAJE	08/08/18	15/08/18	07	170	32,3
				05/09/18	28		49,0
				05/09/18	28		49,3
000006096	3	LAJE	08/08/18	15/08/18	07	170	37,2
				05/09/18	28		51,2
				05/09/18	28		50,1
000006097	3	LAJE	08/08/18	15/08/18	07	170	33,6
				05/09/18	28		53,5
				05/09/18	28		51,5
000006098	3	LAJE	08/08/18	15/08/18	07	160	33,8
				05/09/18	28		52,9
				05/09/18	28		51,8
000006099	3	LAJE	08/08/18	15/08/18	07	160	33,3
				05/09/18	28		54,8
				05/09/18	28		53,4
000006100	3	LAJE	08/08/18	15/08/18	07	150	32,7
				05/09/18	28		52,6
				05/09/18	28		51,2
000006101	3	LAJE	08/08/18	15/08/18	07	160	34,1
				05/09/18	28		54,4
				05/09/18	28		53,7
000006104	3	LAJE	08/08/18	15/08/18	07	150	40,4
				05/09/18	28		54,1
				05/09/18	28		56,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Eivaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/05/2019