



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 15/03/2017 a 15/03/2017

Cliente: AGORAA HORTIFRUTI LTDA -  
Obra: PISO POLIDO - LOJA DA PRAIA DO CANTO  
Endereço: RUA JOAQUIM LIRIO, 76

**Contrato**

AC7361

**Certificado N°**

061317

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:14638

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III - 40 RS	120+/-20	PISO POLIDO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000078369	2	PISO POLIDO	15/03/17	12/04/17	28	110	38,4
				12/04/17	28		37,6
000078371	2	PISO POLIDO	15/03/17	12/04/17	28	130	36,2
				12/04/17	28		34,8
000078373	2	PISO POLIDO	15/03/17	12/04/17	28	130	35,4
				12/04/17	28		35,2
000078381	2	PISO POLIDO	15/03/17	12/04/17	28	120	32,9
				12/04/17	28		32,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng° Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/06/2017